

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowa placu zabaw dla dzieci na części działki 2016/3 w m. Laszki** prowadzonym w trybie podstawowym

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ) udostępniamy treść zapytań oraz wyjaśnienia.

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie zestawu zabawowego dla przedszkolaków – zestaw kosmiczny: z rur stalowych fi 76,1x3mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, daszki, burty, panele, elementy dekoracyjne z płyty HDPE, podesty, schodki, pochylnie z antypoślizgowej płyty HDPE, łączenie elementów do słupków konstrukcyjnych poprzez spaw?

#### **Odpowiedź pytanie 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji o wykonaniu konstrukcji zestawów tematycznych z rur stalowych fi 114 i gr. ścianki 2,5 mm.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z płyt HDPE przy zachowaniu że parametry proponowanego materiału będą równoważne bądź lepsze niż parametry materiału przewidzianego w dokumentacji. Na potwierdzenie oferowania równoważnego bądź lepszego materiału należy dołączyć wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z oświadczeniem Wykonawcy o oferowaniu tych materiałów.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający uzna równoważne wykonanie zestawu wspinaczkowego dla dzieci starszych: z rur stalowych fi 76,1x3mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, daszki, burty, panele, elementy dekoracyjne z płyty HDPE, podesty, schodki, pochylnie z antypoślizgowej płyty HDPE, ścianki wspinaczkowe z antypoślizgowej płyty HDPE, łączenie elementów do słupków konstrukcyjnych poprzez spaw?

#### **Odpowiedź pytanie 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji o wykonaniu konstrukcji zestawów tematycznych z rur stalowych fi 114 i gr. ścianki 2,5 mm.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału z płyt HDPE przy zachowaniu że parametry proponowanego materiału będą równoważne bądź lepsze niż parametry materiału przewidzianego w dokumentacji. Na potwierdzenie oferowania równoważnego bądź lepszego materiału należy dołączyć wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych z oświadczeniem Wykonawcy o oferowaniu tych materiałów.